

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Калужской области
248001, г.Калуга, ул.Кирова, д.9а, тел. 57-48-41, E-mail: emergcom@kaluga.ru

**Межрайонный отдел НД и профилактической работы г. Калуги, Бабынинского
Перемышльского и Ферзиковского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по
Калужской области**
248016, г.Калуга, ул.Кубяка, д.1, корпус 1, тел. 58-88-64, E-mail: ond-40-1@yandex.ru

**Акт №31
обследования**

«14» ноября 2017г.

г.Калуга

12 ч. 00 мин.

**Заместителем начальника МОНД и ПР г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского
и Ферзиковского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области**

Овсяников Денис Николаевич

в период с 09 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «13» ноября 2017 г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях

**Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Калужской области «Калужский кадетский многопрофильный техникум»**

(наименования объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.245

при обследовании совместно с директором Драницкой Т.Ю.

(Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического

лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Учреждение имеет 3-х этажный учебный корпус общей площадью 3125 кв.м по ул. Московская, д.245 II степени огнестойкости, помещение электрифицированы 220 В, отопление центральное водяное. Помещения оборудованы автоматической пожарной
(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений), расположенных на территории объекта),

сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа, заключен договор на обслуживание № КГ/ПМ-01-219/16 от 09.01.2017 ООО КО ВДПО и вывод на пульт 01. Ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по программе

пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных

пожарно-технического минимума удостоверения № 149 до 11.02.2019г ООО «ВДПО», имеются ПП, на расстоянии не превышающие нормы, исправны. Внутреннее противопожарное водоснабжение находится в исправном состоянии, давление соответствует нормам. С сотрудниками проводится инструктаж с записью в журнале инструктажей.

2) в ходе обследования установлено, что нарушений требований пожарной безопасности : не выявлено

С Актом обследования ознакомлен:

директор Драницына Т.Ю.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«16» ноября 2017г.



(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

директор Драницына Т.Ю.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданин))



(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

«14» ноября 2017г.

Обследование проводил:

Заместитель начальника МОНД и ПР г. Калуги, Бабынинского,

Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору

Овсяников Д.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» ноября 2017г.

